



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Соль-Илецкому городскому округу
и Акбулакскому району**

ул. Уральская, д. 39, г. Соль-Илецк, 461505
телефон/факс (35336) 2-61-80
sol-ileck01g@mail.ru

02.03.2018 № 216-2-10-44

на № _____ от _____

Директору МОБУ
«Мещеряковская СОШ»
Бакаевой Р.А.
с. Мещеряковка пер. Школьный, 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 27

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

“ 02 ” марта 2018 г.

г. Соль-Илецк

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора Соль-Илецкого городского округа и
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Акбулакского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулак-
скому району подполковник внутренней службы Савинков Александр Николаевич

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 27 от
2 марта 2018 г., возбужденного

Заместитель главного государственного инспектора Соль-Илецкого городского округа и Акбу-
лакского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району
подполковник внутренней службы Савинков Александр Николаевич

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мещеряковская средняя обще-
образовательная школа» Оренбургской области

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

02.03.2018 в 12 часов 00 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых наруше-
ны)

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Мещеряковская средняя
общеобразовательная школа» Оренбургской области

расположенном по адресу:

Соль-Илецкий район с. Межераковка пер. Школьный, 1

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно: - В общих коридорах первого и второго этажей при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6; СП 5.13130.2009 п.13.15.11; НПБ 88-2001 п.12.67), Лестничная клетка не отделена от общих коридоров, дверьми оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6, ст.89; СНиП 21-01-97* п.6.18*), Прибор приемно - контрольный установки автоматической пожарной сигнализации, установлен в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство. При этом данное помещение не оборудовано охранной сигнализацией и указанный прибор не защищен от несанкционированного доступа (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6; НПБ 88-2001, п.12.48*; СП 5.13130.2009 п.13.14.5).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

461505, г.Соль-Илецк ул. Уральская, 39; Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Заместитель начальника ОНДиПР
по Соль-Илецкому городскому
округу и Акбулакскому району
Савинков А.Н.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Представление получил _____ (_____)
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)